



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa

Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz jednostki miary):

Montaż dwupompowego zestawu hydroforowego w hali Obróbki Ciepłej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Gwarków" ul. Zabraniecka 2 w Warszawie

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z montażem zestawu hydroforowego: ZHV15-3.2P składającego się z dwóch pomp firmy Hydroo model V15-3. Pionowe, wielostopniowe wysokociśnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej, o mocy 3kW każda. Kolektor ssawny i tłoczny DN 80 mm. Pompy Hydroo prod. Hiszpania zaopatrzone w uszczelnienie wału poprzez niezależne od kierunku obrotów uszczelnienie mechaniczne. Zestaw dwóch pomp sterowany za pośrednictwem przetwornicy częstotliwości.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

1. Wstawienie trójnika o śr. 80 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego - 2 szt.;
2. Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych - 36 mb;
3. Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nominalnej 80 mm - 4 szt.;
4. Wstawienie zaworu zwrotnego kołnierzewego o śr. nominalnej 80mm - 2 szt.;
5. Przepustnica Urania o śr. nominalnej 80 mm - 2 szt.;
6. Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.1 t - podłączenie zestawu hydroforowego - 1kpl. (2 szt. - kołnierz Dn 80; 4szt. - kolano gwint. Dn 80 ; 2 szt - nypel Dn 80);
7. Wykonanie fundamentu pod zestaw pompowy o wym. 55cmx65cmx15 cm;
8. Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm) - 36 mb.;
9. Izolacja rurociągów śr. zewn. 89,9 mm otulinami polietylenowymi - gr. izolacji 20 mm - 36 mb.;
10. Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 100 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - roboty - 4 szt.;

11. Przejścia p.poż dla rur niepalnych o śr. zewn. 89,9 mm – 2 szt.;
12. Kratki wentylacyjne p.poż o obwodzie śr. do 1000 mm - do przewodów murowanych – 2 szt.

Wymagania stawiane Wykonawcom:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w szczególności:
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego do wykonania przedmiotu zamówienia samodzielnie lub dysponowanie odpowiednim zespołem osób, w szczególności:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia części lub całość zamówienia podwykonawcom.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Wymagany **termin realizacji zamówienia**: 2020-12-18.

Wymagany **okres gwarancji** wynosi: 36 miesięcy

Termin składania ofert upływa w dn.: 2020-11-30 o godz. 12:00

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej za przedmiot zamówienia: Janusz Kotlarski

Tel. kontaktowy: 22 39 10 240

Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:

- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43

Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

cena -100%

Zapraszamy do składania ofert.