



## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

### Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.  
ul. Obozowa 43  
01-161 Warszawa

**Przedmiot zamówienia** (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz jednostki miary):

Okresowa kontrola stanu technicznego urządzeń służących ochronie środowiska oraz czyszczenie separatorów, zbiorników, osadników i studni kanalizacyjnych na nieruchomościach Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.

### Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń służących ochronie środowiska (zgodnie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy Prawo budowlane - Dz.U. 2020 poz. 1033)
  - 1) separatorów substancji ropopochodnych;
  - 2) osadników, zbiorników, filtra koksowego, pompowni.
2. Dwukrotne czyszczenie separatorów, osadników, komory przepompowni oraz zbiorników bezodpływowych w terminach:
  - 1) pierwsze czyszczenie do 30.06.2021r.
  - 2) drugie czyszczenie do 30.11.2021r.
3. Dwukrotne czyszczenie hydrodynamiczne 24 studni rewizyjnych.
4. Jednokrotne czyszczenie filtra koksowego o wymiarach: dł. 1200 mm, szer. 1000 mm, wys. 950 mm. Złoże filtracyjne to koks opałowy o wielkości „ziarna” min. 40 mm - max.60 mm

### Opis przedmiotu zamówienia:

#### I. Urządzenia objęte przedmiotem zamówienia:

##### 1. Przy ul. Zabranieckiej 2:

- 1) osadnik wód deszczowych (dawny piaskownik obecnie bez filtra piaskowego) o wymiarach 2,2 m x 16,5 m x 3,3 m i pojemności ok. 130 m<sup>3</sup>; Zbiornik wymaga czyszczenia w zakresie pojemności czynnej ok. 1 m od dna. Czyszczenie zbiornika dwukrotne.
- 2) separator koalescencyjny COALISATOR CRB NG 10 firmy PASSAVANT - pojemność całkowita separatora 0,75 m<sup>3</sup>. Czyszczenie separatora dwukrotne.
- 3) zbiornik wód deszczowych (z filtrem koksowym) o wymiarach 5,0 m x 16,5 m x 4,0 m i pojemności ok. 330 m<sup>3</sup>. Zbiornik wymaga czyszczenia w zakresie pojemności czynnej ok. 1 m od dna Czyszczenie zbiornika dwukrotne. W ramach czyszczenia zbiornika należy również wykonać czyszczenie/płukanie złoża filtra koksowego - czyszczenie złoża filtra jednokrotne - w terminie do 30.06.2021 r.

- 4) komora przepompowni wód deszczowych z odstojnikiem; komora o wymiarach 3,1 m x 2,5 m x 5,0 m i pojemności ok. 40 m<sup>3</sup>. Odstojnik wymaga czyszczenia całkowitego, natomiast komora wymaga czyszczenia w zakresie pojemności czynnej ok. 1 m od dna. Czyszczenie komory i odstojnika dwukrotne.
- 5) 23 studnie rewizyjne na kanalizacji ścieków bytowych (23 studnie na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Gwarków" przy ul. Zabraniecka 2 i 1 studnia w rejonie ul. Łubinowej). Czyszczenie studni dwukrotne - w terminie do 30.06.2021 r. i do 30.11.2021r.
- 6) dwa zbiorniki bezodpływowe:
  - a) w hali pieca o pojemności ok. 15 m<sup>3</sup> ;
  - b) z odwodnienia placu odkładczego odpadów o pojemności ok. 30 m<sup>3</sup>.Zbiorniki służą do gromadzenia ścieków przemysłowych z odwodnienia hali pieca spalarni, oraz placu odkładczego żużła. Czyszczenie zbiorników dwukrotne.

## **2. Przy ul. Zabranieckiej 4:**

- 1) separator lamelowy PSW LAMELA 60/600, 6600 l. Czyszczenie separatora dwukrotne.

## **3. Przy ul. Tatarskiej 2/4:**

- 1) separator koalescencyjny SEKOTW-B NG 6/30-2,5 2500 l. Czyszczenie separatora dwukrotne.
- 2) osadniki ścieków 2 szt. x 5m<sup>3</sup>. Czyszczenie osadników dwukrotne.

W ramach czyszczenia ww. urządzeń wybrany wykonawca zobowiązany będzie do ich opróżnienia z nagromadzonych odpadów oraz do wykonania hydrodynamicznego czyszczenia urządzeń.

Wykonawca usługi, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) będzie wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty zapoznać się z zakresem prac na miejscu.

Osoby do kontaktu na miejscu:

- przy ul. Zabranieckiej 2 i 4: Roman Miecznikowski tel. 663 661 343,
- przy ul. Tatarskiej 2/4 Stanisław Czyż tel. 609 666 065.

## **II. Okresowa kontrola stanu technicznego urządzeń służących ochronie środowiska.**

Kontrolę stanu urządzeń musi wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie obejmującym sieci kanalizacyjne.

Z wykonania okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń służących ochronie środowiska należy sporządzić protokół zgodnie z art. 62a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1033) Protokół powinien zawierać:

- 1) datę przeprowadzenia kontroli;
- 2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;

- 3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
- 4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
- 5) zakres kontroli;
- 6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
- 7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
- 8) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;

Do protokołu, należy dołączyć kopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie obejmującym sieci kanalizacyjne oraz kopię ważnego zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego. Wykonanie kontroli w terminie do 30.06.2021 r.

W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wykonawca w trakcie wykonywania usługi zobowiązany jest stosować wymagane przepisami prawa niezbędne środki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Wymagany **termin realizacji zamówienia**: 2021-11-30.

**Termin składania ofert** upływa w dn.: 2021-06-11 o godz. 12:00

**Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej za przedmiot zamówienia**: Iwona Wronka

**Tel. kontaktowy**: 22 39 10 197

**Oferty należy nadesłać** w jednej z następujących form:

- drogą mailową na adres: [zun@mpo.com.pl](mailto:zun@mpo.com.pl)
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43

**Ocena ofert** będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

cena - 100%

**Zapraszamy do składania ofert.**