Warszawa 2021-06-09

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa

Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz jednostki miary):
Wykonanie usługi przeglądu i badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych zainstalowanych na nieruchomościach Spółki w Warszawie

Opis przedmiotu zamówienia:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi przeglądu i badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych zainstalowanych na nieruchomościach Spółki w Warszawie tj. Zabraniecka 2 i 4, Instalatorów 23 i 7c, Sosnkowskiego 4, Obozowa 43, Kopijników 13, Tatarska 2/4, Kampinoska 1, składowisko Łubna (gm. Baniocha)

Zestawienie ilości poszczególnych hydrantów:

- 26 hydrantów wewnętrznych HP25

- 45 hydrantów wewnętrznych HP52

- 2 zawory hydrantowe

- 48 hydrantów nadziemnych

- 17 hydrantów podziemnych

Przedmiot zamówienia obejmuje również badanie :

- w zakresie możliwości jednoczesnego poboru wody z trzech sąsiednich hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych w sąsiedztwie hali przeładunku odpadów- Kampinoska 1

- w zakresie możliwości jednoczesnego poboru wody z trzech sąsiednich hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych na placu do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych - Kampinoska 1

Zakończenie prac musi być udokumentowane protokołem z przeprowadzonych badań hydrantów (w wersji papierowej oraz plików PDF)

Na ofercie prosimy o podanie cen jednostkowych oraz podanie wartości całości zamówienia. Rozliczenie zostanie dokonane na podstawie protokółów za ilość faktycznie wykonanej usługi.

Wykonawca przyjmując zlecenie do realizacji oświadcza że prace zostaną wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r.), zgodnie Normą PN-EN 671-3 dotyczącą stałych urządzeń gaśniczych

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczaniaw m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy

Wymagany **termin realizacji zamówienia**: 2021-07-16.

Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-06-23 o godz. 12:00

Tel. kontaktowy: 22 39 10 198

Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43

Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

cena -100%

Zapraszamy do składania ofert.