



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa

Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz jednostki miary):

Prace konserwacyjne komina stalowego wolnostojącego zlokalizowanego na terenie Zakład Zagospodarowania Odpadów "Gwarków" przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia prace konserwacyjne komina stalowego wolnostojącego zlokalizowanego przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie. Komin o wysokości ok. 80 m i Dz 1620 mm obsługujący piec Krugera, dla którego paliwo stanowią odpady komunalne.

Przewód spalinowy składa się z sześciu segmentów stalowych: górnego o dł. 6,0 m, czterech o dł. 15,0 m i dolnego o dł. 13,8 m. Od strony zewnętrznej wykonano izolację termiczną o gr. 100 mm z wełny mineralnej na welonie z włókna szklanego osłoniętej blachą. Konstrukcja wsporcza dla komina to wieża kratowa wykonana z rur do wysokości 65,0 m. Komin wyposażony jest w drabinę wjazdową na całej wysokości oraz dwie galerie na poziomach 20,2 m i 50,2 m. Eksploatację komina rozpoczęto w 1999 r.

Wymagany **termin realizacji zamówienia**: ze względu na termin wygaszenia pieca spalarni wykonanie robót możliwe jest wyłącznie terminie od dnia 01.06.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. (stan zimny instalacji).

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) Wykonanie zaprawek powłok antykorozyjnych wymienionych w ppkt 6.1 protokołu przeglądu stanu technicznego komina;
- 2) Wykonanie napraw dwóch perforacji trzonu wymienionych w ppkt 6.2 protokołu przeglądu stanu technicznego komina;
- 3) Wykonanie napraw obróbek blacharskich, uzupełnienie łączników oraz uszczelnienia pianką w ppkt 6.3 protokołu przeglądu stanu technicznego komina;
- 4) Wykonanie oczyszczenia wylotu komina, zabezpieczenie farbą antykorozyjną oraz uszczelnienie izolacji termicznej na całym obwodzie w ppkt 6.4 protokołu przeglądu stanu technicznego komina. Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia poprzez dospawanie blachy w kształcie litery „L” wys. ok. 30 cm i wpuszczeniem okapu na blachę izolacji (blacha min. 6 mm, ze stali trudnordzewiejącej, zabezpieczonej powłoką antykorozyjną) należy wycenić dodatkowo na formularze ofertowym ;
- 5) Wykonanie napraw perforacji i uszczelniania połączenia czopuch/komin wymienionych w ppkt 6.5 protokołu przeglądu stanu technicznego komina;

- 6) Wykonanie czyszczenia gniazd konstrukcji wsporczej w poziomie fundamentów i udrożnienie otworów odpływowych wymienionych w ppkt 6.6 protokołu przeglądu stanu technicznego komina;
- 7) Wykonanie zabezpieczeń smarem lub wazeliną techniczną zawiasów kłapy włazowej wymienionych w ppkt 6.7 protokołu przeglądu stanu technicznego komina.

Załączniki:

1. załącznik nr 1 - Protokół przeglądu stanu technicznego komina,
2. załącznik nr 2 - wzór oferty.

Wymagania stawiane Wykonawcom:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego do wykonania przedmiotu zamówienia samodzielnie lub dysponowanie odpowiednim zespołem osób.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całość zamówienia podwykonawcom.

Wykonawca robót rozbiórkowych staje się posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Osobą do kontaktu na terenie bazy MPO ul. Zabraniecka 2 jest Pan Sylwester Dobrzyński tel. 663 661 339.

Wymagany **termin realizacji zamówienia**: 2022-06-30.

Termin składania ofert upływa w dn.: 2022-05-18 o godz. 12:00

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej za przedmiot zamówienia: Ryszard Kuna

Tel. kontaktowy: 663 661 303

Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:

- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43

Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

cena - 100%

Zapraszamy do składania ofert.