



## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

### Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.  
ul. Obozowa 43  
01-161 Warszawa

**Przedmiot zamówienia** (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz jednostki miary):

Naprawa odpylaczy cyklonowych w halach na terenie baz MPO: ZOK "Kampinoska" przy ul. Kampinoskiej 1 oraz ONR-3 przy ul. Tatarskiej 2/4 w Warszawie

### Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa Wentylatorów oraz cyklofiltrów według zaleceń po przeprowadzonych kontrolach.

### Zakres prac:

#### Zadanie nr 1 ZOK Kampinoska

1. Wentylator typ: NWG AX 80 + cyklofiltr Hala 1, Numer ENR 1

-wymiana koła pasowego na wale napędowym wentylatora

-wymiana koła pasowego Koło na wale silnika

-wymiana przepustnicy kanałowej przed wentylatorem (1000x800x300- wys/szer/dł + ramka 30)

-wał napędowy - czyszczenie wirnika, wyważenie

2. Wentylator typ: NWG AX 80 + cyklofiltr Hala 1, Numer ENR 2:

-wymiana przepustnicy kanałowej przed wentylatorem (1000x800x300- wys/szer/dł + ramka 30)

-wał napędowy - czyszczenie wirnika, wyważenie

3. Wentylator typ: NWG AX 80 + cyklofiltr Hala 2, Numer ENR 3

-wał napędowy - czyszczenie wirnika, wyważenie

4. Wentylator typ: NWG AX 80 + cyklofiltr Hala 2, Numer ENR 4

-wymiana koła pasowego na wale napędowym wentylatora

-wymiana koła pasowego Koło na wale silnika

-naprawa łącznika elastycznego za wentylatorem ( 630x800 wys.120, ramka górna 20mm z narożnikami, ramka dolna 45 stalowa na śruby ) - element do zszycia

-naprawa łącznika elastycznego przed wentylatorem - element do zszycia

-wał napędowy - czyszczenie wirnika, wyważenie

### **Zadanie nr 2 ONR - 3 Tatarska**

1. Wentylator Typ: Combifab R+ cyklofiltr FD-1600L, nr seryjny: 1209440-2013

-wymiana przepustnicy wyrzutu do emitora ( fi 800 spiro )

-wymiana elementów instalacji odpylającej tj.:

-kolano 90 fi 500 spiro - 2 szt

-trójkąt fi 500/500/500 spiro z siatką i deklek - 1 szt

-trójkąt 630/630/450 spiro - 1 szt

Załączniki:

zał. Nr 1 - formularz oferty

zał. Nr 2 - zdjęcia Cyklonów

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty zalecamy zapoznać się z zakresem prac na miejscu na terenie bazy MPO przy ul. Kampinoskiej 1 oraz bazy MPO przy ul. Tatarskiej 2/4 w Warszawie.

Osoby kontaktowe :

ZOK "Kampinoska" : **Pan Kukowski Krzysztof, tel 663 661 313**

ONR - 3 , ul. Tatarska 2/4: **Pan Ogniewczuk Paweł tel 22 391 04 91**

Wymagany **termin realizacji zamówienia**: 2023-10-20.

Wymagany **okres gwarancji** wynosi: 24 miesiące

**Termin składania ofert** upływa w dn.: 2023-09-20 o godz. 12:00

**Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej za przedmiot zamówienia**: Paweł Ogniewczuk

**Tel. kontaktowy**: 22 3910491

**Oferty należy nadesłać** w jednej z następujących form:

- drogą mailową na adres: [oferty.ogn@mpo.com.pl](mailto:oferty.ogn@mpo.com.pl)

- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43

**Ocena ofert** będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

cena - 100%

**Zapraszamy do składania ofert.**